

## 浄水水質検査結果書

採水年月日	2026年3月3日		
採水地点	勝田郡勝央町黒坂292-1; 高取保育園 [勝央町]		
採水者	祢屋 崇 (所属) 岡山県広域水道企業団		
気温	11.8℃	32	亜鉛及びその化合物 mg/L (1)
水温	12.8℃	33	アルミニウム及びその化合物 mg/L (0.2)
1 一般細菌	0 個/mL (100)	34	鉄及びその化合物 mg/L (0.3)
2 大腸菌	陰性 (検出されないこと)	35	銅及びその化合物 mg/L (1)
3 カドミウム及びその化合物	mg/L (0.003)	36	ナトリウム及びその化合物 mg/L (200)
4 水銀及びその化合物	mg/L (0.0005)	37	マンガン及びその化合物 mg/L (0.05)
5 セレン及びその化合物	mg/L (0.01)	38	塩化物イオン 7.7 mg/L (200)
6 鉛及びその化合物	mg/L (0.01)	39	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) mg/L (300)
7 ヒ素及びその化合物	mg/L (0.01)	40	蒸発残留物 mg/L (500)
8 六価クロム化合物	mg/L (0.02)	41	陰イオン界面活性剤 mg/L (0.2)
9 亜硝酸態窒素	mg/L (0.04)	42	ジエオスミン mg/L (0.0001)
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L (0.01)	43	2-メチルイソボルネオール mg/L (0.0001)
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L (10)	44	非イオン界面活性剤 mg/L (0.02)
12 フッ素及びその化合物	mg/L (0.8)	45	フェノール類 mg/L (0.005)
13 ホウ素及びその化合物	mg/L (1)	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.3 mg/L未満 (3)
14 四塩化炭素	mg/L (0.002)	47	pH値 7.1 (5.8~8.6)
15 1,4-ジオキササン	mg/L (0.05)	48	味 異常なし(異常でないこと)
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L (0.04)	49	臭 気 異常なし(異常でないこと)
17 ジクロロメタン	mg/L (0.02)	50	色 度 1.0 度未満 (5)
18 テトラクロロエチレン	mg/L (0.01)	51	濁 度 0.1 度未満 (2)
19 トリクロロエチレン	mg/L (0.01)		
20 ベンゼン	mg/L (0.01)		残留塩素 0.6 mg/L
21 塩素酸	mg/L (0.6)		
22 クロロ酢酸	mg/L (0.02)		
23 クロロホルム	mg/L (0.06)		
24 ジクロロ酢酸	mg/L (0.03)		
25 ジブロモクロロメタン	mg/L (0.1)		
26 臭素酸	mg/L (0.01)		
27 総トリハロメタン	mg/L (0.1)		
28 トリクロロ酢酸	mg/L (0.03)		
29 ブロモジクロロメタン	mg/L (0.03)		
30 ブロモホルム	mg/L (0.09)		
31 ホルムアルデヒド	mg/L (0.08)		
検査期日	2026年3月3日 ~ 2026年3月6日		
検査機関	岡山県広域水道企業団 水質管理課 岡山市東区寺山650		
検査責任者	水質管理課長 渡辺 英樹		

備考1) 水質検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法

備考2) 表中No.は、省令の基準項目の番号に対応し、( )内はその基準値

2026年3月6日 識別番号: R072422