

浄水水質検査結果書

採水年月日	2026年4月14日		
採水地点	勝田郡勝央町黒坂292-1; 高取保育園 [勝央町]		
採水者	石田 洋明 (所属) 岡山県広域水道企業団		
気温	22.3 °C	33	亜鉛及びその化合物 mg/L (1)
水温	16.2 °C	34	アルミニウム及びその化合物 0.01 mg/L (0.2)
1 一般細菌	0 個/mL (100)	35	鉄及びその化合物 mg/L (0.3)
2 大腸菌	陰性 (検出されないこと)	36	銅及びその化合物 mg/L (1)
3 カドミウム及びその化合物	mg/L (0.003)	37	ナトリウム及びその化合物 mg/L (200)
4 水銀及びその化合物	mg/L (0.0005)	38	マンガン及びその化合物 mg/L (0.05)
5 セレン及びその化合物	mg/L (0.01)	39	塩化物イオン 7.4 mg/L (200)
6 鉛及びその化合物	mg/L (0.01)	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) mg/L (300)
7 ヒ素及びその化合物	mg/L (0.01)	41	蒸発残留物 mg/L (500)
8 六価クロム化合物	mg/L (0.02)	42	陰イオン界面活性剤 mg/L (0.2)
9 亜硝酸態窒素	mg/L (0.04)	43	ジエオスミン mg/L (0.00001)
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満 (0.01)	44	2-メチルイソボルネオール mg/L (0.00001)
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L (10)	45	非イオン界面活性剤 mg/L (0.02)
12 フッ素及びその化合物	mg/L (0.8)	46	フェノール類 mg/L (0.005)
13 ホウ素及びその化合物	mg/L (1)	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.4 mg/L (3)
14 四塩化炭素	mg/L (0.002)	48	pH値 7.4 (5.8~8.6)
15 1,4-ジオキサソ	mg/L (0.05)	49	味 異常なし (異常でないこと)
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L (0.04)	50	臭気 異常なし (異常でないこと)
17 ジクロロメタン	mg/L (0.02)	51	色度 1.0 度未満 (5)
18 テトラクロロエチレン	mg/L (0.01)	52	濁度 0.1 度未満 (2)
19 トリクロロエチレン	mg/L (0.01)		
20 P F O S 及び P F O A	mg/L (0.00005)		残留塩素 0.6 mg/L
21 ベンゼン	mg/L (0.01)		
22 塩素酸	0.06 mg/L未満 (0.6)		
23 クロロ酢酸	0.002 mg/L未満 (0.02)		
24 クロロホルム	0.007 mg/L (0.06)		
25 ジクロロ酢酸	0.005 mg/L (0.03)		
26 ジブromokロロメタン	0.001 mg/L (0.1)		
27 臭素酸	0.001 mg/L未満 (0.01)		
28 総トリハロメタン	0.012 mg/L (0.1)		
29 トリクロロ酢酸	0.006 mg/L (0.03)		
30 ブロモジクロロメタン	0.004 mg/L (0.03)		
31 ブロモホルム	0.001 mg/L未満 (0.09)		
32 ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満 (0.08)		
検査期日	2026年4月14日 ~ 2026年4月17日		
検査機関	岡山県広域水道企業団 水質管理課 岡山市東区寺山650		
検査責任者	水質管理課長 渡辺 英樹		

備考1) 表中No.は、省令の基準項目の番号に対応し、()内はその基準値

備考2) 水質基準項目の検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法による(詳細は裏面に記載)

2026年4月17日 識別番号: R080087