

浄水水質検査結果書

採 水 年 月 日		2026年7月7日			
採 水 地 点		勝田郡勝央町黒坂292-1；高取保育園〔勝央町〕			
採 水 者		松岡 大介（ 所 属 ） 岡山県広域水道企業団			
	気 温	24.6℃	33	亜 鉛 及 び そ の 化 合 物	0.1 mg/L未満 (1)
	水 温	22.6℃	34	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L (0.2)
1	一 般 細 菌	0 個/mL (100)	35	鉄 及 び そ の 化 合 物	0.03 mg/L未満 (0.3)
2	大 腸 菌	陰性（検出されないこと）	36	銅 及 び そ の 化 合 物	0.1 mg/L未満 (1)
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L未満 (0.003)	37	ナトリウム及びその化合物	5.8 mg/L (200)
4	水 銀 及 び そ の 化 合 物	0.00005 mg/L未満 (0.0005)	38	マンガン及びその化合物	0.001 mg/L未満 (0.05)
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L未満 (0.01)	39	塩 化 物 イ オ ン	7.1 mg/L (200)
6	鉛 及 び そ の 化 合 物	mg/L (0.01)	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	17 mg/L (300)
7	ヒ 素 及 び そ の 化 合 物	0.001 mg/L未満 (0.01)	41	蒸 発 残 留 物	50 mg/L (500)
8	六 価 ク ロ ム 化 合 物	0.002 mg/L未満 (0.02)	42	陰 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.02 mg/L未満 (0.2)
9	亜 硝 酸 態 窒 素	0.004 mg/L未満 (0.04)	43	ジ エ オ ス ミ ン	0.000001 mg/L (0.00001)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満 (0.01)	44	2-メチルイソボルネオール	0.000001 mg/L未満 (0.00001)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.5 mg/L (10)	45	非 イ オ ン 界 面 活 性 剤	0.005 mg/L未満 (0.02)
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L未満 (0.8)	46	フ ェ ノ ー ル 類	0.0005 mg/L未満 (0.005)
13	ホウ素及びその化合物	0.02 mg/L未満 (1)	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L (3)
14	四 塩 化 炭 素	0.0002 mg/L未満 (0.002)	48	pH値	7.4 (5.8～8.6)
15	1,4- ジ オ キ サ ン	0.005 mg/L未満 (0.05)	49	味	異常なし（異常でないこと）
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.004 mg/L未満 (0.04)	50	臭 気	異常なし（異常でないこと）
17	ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.002 mg/L未満 (0.02)	51	色 度	1.0 度未満 (5)
18	テトラクロロエチレン	0.001 mg/L未満 (0.01)	52	濁 度	0.1 度未満 (2)
19	トリクロロエチレン	0.001 mg/L未満 (0.01)			
20	P F O S 及 び P F O A	0.000005 mg/L未満 (0.00005)		残 留 塩 素	0.5 mg/L
21	ベ ン ゼ ン	0.001 mg/L未満 (0.01)			
22	塩 素 酸	0.06 mg/L未満 (0.6)			
23	ク ロ ロ 酢 酸	0.002 mg/L未満 (0.02)			
24	ク ロ ロ ホ ル ム	0.014 mg/L (0.06)			
25	ジ ク ロ ロ 酢 酸	0.004 mg/L (0.03)			
26	ジブromクロロメタン	0.002 mg/L (0.1)			
27	臭 素 酸	0.001 mg/L未満 (0.01)			
28	総 ト リ ハ ロ メ タ ン	0.022 mg/L (0.1)			
29	ト リ ク ロ ロ 酢 酸	0.009 mg/L (0.03)			
30	ブ ロ モ ジ ク ロ ロ メ タ ン	0.006 mg/L (0.03)			
31	ブ ロ モ ホ ル ム	0.001 mg/L未満 (0.09)	判 定	上記水質項目については、 水質基準に適合。	
32	ホ ル ム ア ル デ ヒ ド	0.008 mg/L未満 (0.08)			
検 査 期 日		2026 年 7 月 7 日 ～ 2026 年 7 月 14 日			
検 査 機 関		岡山県広域水道企業団 水質管理課 岡山市東区寺山650			
検 査 責 任 者		水質管理課長 渡辺 英樹			

備考1) 表中No.は、省令の基準項目の番号に対応し、()内はその基準値

備考2) 水質基準項目の検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法による(詳細は裏面に記載)

2026年7月14日 識別番号: R080755