

浄水水質検査結果書

採水年月日	2026年9月8日		
採水地点	勝田郡勝央町黒坂292-1；高取保育園〔勝央町〕		
採水者	和田 慎介 (所属) 岡山県広域水道企業団		
気温	24.5℃	33	亜鉛及びその化合物 mg/L (1)
水温	28.6℃	34	アルミニウム及びその化合物 mg/L (0.2)
1 一般細菌	0 個/mL (100)	35	鉄及びその化合物 mg/L (0.3)
2 大腸菌	陰性 (検出されないこと)	36	銅及びその化合物 mg/L (1)
3 カドミウム及びその化合物	mg/L (0.003)	37	ナトリウム及びその化合物 mg/L (200)
4 水銀及びその化合物	mg/L (0.0005)	38	マンガン及びその化合物 mg/L (0.05)
5 セレン及びその化合物	mg/L (0.01)	39	塩化物イオン 9.2 mg/L (200)
6 鉛及びその化合物	mg/L (0.01)	40	カルシウム、マグネシウム等 (硬度) mg/L (300)
7 ヒ素及びその化合物	mg/L (0.01)	41	蒸発残留物 mg/L (500)
8 六価クロム化合物	mg/L (0.02)	42	陰イオン界面活性剤 mg/L (0.2)
9 亜硝酸態窒素	mg/L (0.04)	43	ジエオスミン mg/L (0.00001)
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L (0.01)	44	2-メチルイソボルネオール mg/L (0.00001)
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L (10)	45	非イオン界面活性剤 mg/L (0.02)
12 フッ素及びその化合物	mg/L (0.8)	46	フェノール類 mg/L (0.005)
13 ホウ素及びその化合物	mg/L (1)	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量) 0.7 mg/L (3)
14 四塩化炭素	mg/L (0.002)	48	pH値 7.3 (5.8~8.6)
15 1,4-ジオキサン	mg/L (0.05)	49	味 異常なし (異常でないこと)
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L (0.04)	50	臭 気 異常なし (異常でないこと)
17 ジクロロメタン	mg/L (0.02)	51	色 度 1.0 度未満 (5)
18 テトラクロロエチレン	mg/L (0.01)	52	濁 度 0.1 度未満 (2)
19 トリクロロエチレン	mg/L (0.01)		
20 P F O S 及び P F O A	mg/L (0.00005)		残留塩素 0.4 mg/L
21 ベンゼン	mg/L (0.01)		
22 塩素酸	mg/L (0.6)		
23 クロロ酢酸	mg/L (0.02)		
24 クロロホルム	mg/L (0.06)		
25 ジクロロ酢酸	mg/L (0.03)		
26 ジブロモクロロメタン	mg/L (0.1)		
27 臭素酸	mg/L (0.01)		
28 総トリハロメタン	mg/L (0.1)		
29 トリクロロ酢酸	mg/L (0.03)		
30 ブロモジクロロメタン	mg/L (0.03)		
31 ブロモホルム	mg/L (0.09)		
32 ホルムアルデヒド	mg/L (0.08)	判定	上記水質項目については、水質基準に適合。
検査期日	2026年9月8日 ~ 2026年9月11日		
検査機関	岡山県広域水道企業団 水質管理課 岡山市東区寺山650		
検査責任者	水質管理課長 渡辺 英樹		

備考1) 表中No.は、省令の基準項目の番号に対応し、()内はその基準値

備考2) 水質基準項目の検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法による(詳細は裏面に記載)

2026年9月11日 識別番号: R081240