No. 202611364

浄水水質検査結果書

採水年月日		2026年10月6日			
採水地点		勝田郡勝央町黒坂292－1；高取保育園［勝央町］			
採水者		和田 慎介 （所属）		岡山県広域水道企業団	
	気温	23.4 ℃	33	亜鉛及びその化合物	mg/L (1)
	水温	21.7 ℃	34	アルミニウム及びその化合物	0.03 mg/L (0.2)
1	一般細菌	0 個/mL (100)	35	鉄及びその化合物	mg/L (0.3)
2	大腸菌	**陰性** (検出されないこと)	36	銅及びその化合物	mg/L (1)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L (0.003)	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L (200)
4	水銀及びその化合物	mg/L (0.0005)	38	マンガン及びその化合物	mg/L (0.05)
5	セレン及びその化合物	mg/L (0.01)	39	塩化物イオン	7.0 mg/L (200)
6	鉛及びその化合物	mg/L (0.01)	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L (300)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L (0.01)	41	蒸発残留物	mg/L (500)
8	六価クロム化合物	mg/L (0.02)	42	陰イオン界面活性剤	mg/L (0.2)
9	亜硝酸態窒素	mg/L (0.04)	43	ジェオスミン	mg/L (0.00001)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L未満 (0.01)	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L (0.00001)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L (10)	45	非イオン界面活性剤	mg/L (0.02)
12	フッ素及びその化合物	mg/L (0.8)	46	フェノール類	mg/L (0.005)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L (1)	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4 mg/L (3)
14	四塩化炭素	mg/L (0.002)	48	pH値	7.4 (5.8～8.6)
15	1,4-ジオキサン	mg/L (0.05)	49	味	**異常なし** (異常でないこと)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L (0.04)	50	臭気	**異常なし** (異常でないこと)
17	ジクロロメタン	mg/L (0.02)	51	色度	1.0 度未満 (5)
18	テトラクロロエチレン	mg/L (0.01)	52	濁度	0.1 度未満 (2)
19	トリクロロエチレン	mg/L (0.01)			
20	PFOS及びPFOA	mg/L (0.00005)		残留塩素	0.5 mg/L
21	ベンゼン	mg/L (0.01)			
22	塩素酸	0.06 mg/L未満 (0.6)			
23	クロロ酢酸	0.002 mg/L未満 (0.02)			
24	クロロホルム	0.011 mg/L (0.06)			
25	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L (0.03)			
26	ジブロモクロロメタン	0.003 mg/L (0.1)			
27	臭素酸	0.001 mg/L未満 (0.01)			
28	総トリハロメタン	0.020 mg/L (0.1)			
29	トリクロロ酢酸	0.006 mg/L (0.03)			
30	ブロモジクロロメタン	0.006 mg/L (0.03)			
31	ブロモホルム	0.001 mg/L未満 (0.09)	判定		上記水質項目については、水質基準に適合。
32	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L未満 (0.08)			
検査期日		2026 年 10 月 6 日 ～ 2026 年 10 月 9 日			
検査機関		岡山県広域水道企業団 水質管理課 岡山市東区寺山650			
検査責任者		水質管理課長 渡辺 英樹 渡辺			

備考1） 表中No.は、省令の基準項目の番号に対応し、（ ）内はその基準値
備考2） 水質基準項目の検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法による（詳細は裏面に記載）

2026年10月9日 識別番号：R081444