No. 202611560

浄水水質検査結果書

	採水年月日	2026年11月2日					
	採水地点	勝田郡勝央町黒坂292－1；高取保育園［勝央町］					
	採水者	石田 洋明		（所属）	岡山県広域水道企業団		
	気温	15.6 ℃		33	亜鉛及びその化合物	mg/L	(1)
	水温	19.4 ℃		34	アルミニウム及びその化合物	mg/L	(0.2)
1	一般細菌	0 個/mL	(100)	35	鉄及びその化合物	mg/L	(0.3)
2	大腸菌	**陰性**	(検出されないこと)	36	銅及びその化合物	mg/L	(1)
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	(0.003)	37	ナトリウム及びその化合物	mg/L	(200)
4	水銀及びその化合物	mg/L	(0.0005)	38	マンガン及びその化合物	mg/L	(0.05)
5	セレン及びその化合物	mg/L	(0.01)	39	塩化物イオン	7.0 mg/L	(200)
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L未満	(0.01)	40	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	(300)
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	(0.01)	41	蒸発残留物	mg/L	(500)
8	六価クロム化合物	mg/L	(0.02)	42	陰イオン界面活性剤	mg/L	(0.2)
9	亜硝酸態窒素	mg/L	(0.04)	43	ジェオスミン	mg/L	(0.00001)
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	(0.01)	44	2-メチルイソボルネオール	mg/L	(0.00001)
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	(10)	45	非イオン界面活性剤	mg/L	(0.02)
12	フッ素及びその化合物	mg/L	(0.8)	46	フェノール類	mg/L	(0.005)
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	(1)	47	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5 mg/L	(3)
14	四塩化炭素	mg/L	(0.002)	48	pH値	7.5	(5.8～8.6)
15	1,4-ジオキサン	mg/L	(0.05)	49	味	**異常なし**	(異常でないこと)
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	(0.04)	50	臭気	**異常なし**	(異常でないこと)
17	ジクロロメタン	mg/L	(0.02)	51	色度	1.0 度未満	(5)
18	テトラクロロエチレン	mg/L	(0.01)	52	濁度	0.1 度未満	(2)
19	トリクロロエチレン	mg/L	(0.01)				
20	ＰＦＯＳ及びＰＦＯＡ	mg/L	(0.00005)		残留塩素	0.5 mg/L	
21	ベンゼン	mg/L	(0.01)				
22	塩素酸	mg/L	(0.6)				
23	クロロ酢酸	mg/L	(0.02)				
24	クロロホルム	mg/L	(0.06)				
25	ジクロロ酢酸	mg/L	(0.03)				
26	ジブロモクロロメタン	mg/L	(0.1)				
27	臭素酸	mg/L	(0.01)				
28	総トリハロメタン	mg/L	(0.1)				
29	トリクロロ酢酸	mg/L	(0.03)				
30	ブロモジクロロメタン	mg/L	(0.03)				
31	ブロモホルム	mg/L	(0.09)	判定		上記水質項目については、水質基準に適合。	
32	ホルムアルデヒド	mg/L	(0.08)				
	検査期日	2026 年 11 月 2 日 ～ 2026 年 11 月 6 日					
	検査機関	岡山県広域水道企業団 水質管理課 岡山市東区寺山６５０					
	検査責任者	水質管理課長 渡辺 英樹					

備考1） 表中No.は、省令の基準項目の番号に対応し、（ ）内はその基準値
備考2） 水質基準項目の検査は、厚生労働省告示第261号に基づく方法による（詳細は裏面に記載）

2026年11月6日　識別番号：R081644