

修繕実績一覧

(令和3年度)

施設	修繕内容	修繕理由	金額
ロッジ	ルームエアコン更新（12台）	経年劣化のため。	1,389千円
ロッジ	畳表替（58枚）	経年劣化のため。	338千円
ロッジ	ふすま張替	経年劣化のため。	315千円
谷のつり橋	床部修繕	経年劣化のため。	682千円
芝生広場園路	漏水等修繕	漏水のため。	365千円

(令和4年度)

施設	修繕内容	修繕理由	金額
消防設備	熱感知器設置替	耐用年数経過のため。	660千円
昇降機	制御基板取替等	故障のため。	437千円
ロッジ	ルームエアコン更新（4台）	経年劣化のため。	518千円
芝生広場	汚水ポンプ制御盤修繕	落雷による故障のため。	334千円
ファーマーズハウス	外部タイル修繕	経年劣化のため。	363千円

(令和5年度)

施設	修繕内容	修繕理由	金額
電気設備	第2キューピクル継電器等修繕	法定点検の結果により、修繕が必要なため。	1,760千円
エントランス周辺	花時計撤去	経年劣化により、修理不能となったため。	609千円
消防設備	煙感知器設置替	耐用年数経過のため。	1,061千円
昇降機	巻上ロープ取替等	故障のため。	437千円
消防設備	自動火災報知受信機修繕	故障のため。	958千円
給水設備	農業用水給水装置修繕	漏水のため。	495千円

(令和6年度)

施設	修繕内容	修繕理由	金額
電気設備	高圧進相コンデンサ更新	PCB含有のため。	700千円
谷のつり橋周辺	雑木処理等	利用者の安全確保のため。	878千円

(令和7年度)

施設	修繕内容	修繕理由	金額
消防設備	自動火災報知設備バッテリー取替	耐用年数経過のため。	737千円
アスレチック	アスレチック修繕	遊具点検の結果、不良箇所があるため。	2,112千円